



Podciąg i nadproża żelbetowe
poz. 3.1.8 - poz. 3.1.12


Schemat statyczny Poz.3.1.12
skala 1:100




Nadproże żelbetowe Poz.3.1.12
24x30cm L=650cm (spód: +2,70m)
skala 1:25




12a-12a
skala 1:25




12b-12b
skala 1:25




Nadproże żelbetowe Poz.3.1.8
24x25cm L=200cm (spód: +2,70m)
skala 1:25




8-8
skala 1:25




Nadproże żelbetowe Poz.3.1.9
24x25cm L=450cm (spód: +270m)
skala 1:25




9a-9a
skala 1:25



9b-9b
skala 1:25



Schemat statyczny Poz.3.1.9
skala 1:100




UWAGA:

- Beton: C25/30
- Stal zbrojeniowa: zbrojenie główne: A-IIIN (B500SP)
strzemiona: A-IIIN (B500A)
- Klasa ekspozycji: XC3
- otulina zbrojenia: - min.30mm dla elementów ponad gruntem
- Wymiary rysunku podano w centymetrach
±0,00 = 22,30m n.p.m.


UWAGI I OZNACZENIA:

- Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkiem schematu konstrukcji K/2 oraz rysunkami branżowymi;
- Zbrojenie elementów prostokątnych zakotwić w podciągach na długość min.50cm;
- W miejscach oparcia belek na ścianach wykonać podłewkę cementową grubości min. 5cm.


Nadproże żelbetowe Poz.3.1.11
24x70cm L=1350cm (spód: +2,70m)
skala 1:25




Schemat statyczny Poz.3.1.11
skala 1:100




11a-11a
skala 1:25



11b-11b
skala 1:25



Nadproże żelbetowe Poz.3.1.10
24x70cm L=650cm (spód: +2,70m)
skala 1:25



WYKONAWCA: BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI - DANIEL ŁUKIANCZYK
82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B
tel.691-593-444, NP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

INWESTOR: GMINA SĄDLINKI
82-522 Sądlinki, ul. Kwidzyńska 12

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa budynku przedszkola z oddziałem żłobkowym
Sądlinki, dz. nr 256, 246/1 gmina Sądlinki

AUTORZY PROJEKTU:	NR. UPRAWNIEN.	PODPIS
inż. Daniel Łukianczyk	POM/0126/UWOK/06	
mgr inż. Karol Karaciński	31/76/EL	
SPRAWDZAJĄCY:	NR. UPRAWNIEN.	PODPIS
mgr inż. Janusz Winnicki	POM/0129/POOK/08	

NAZWA RYSUNKU: PODCIĄGI I NADPROŻA ŻELBETOWE
POZ.3.1.8-POZ.3.1.12

SKALA:	FAZA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:25	PB	31-03-2022	K6