

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karami za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnych	6640.1678.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starostwo Powiatowe w Kwidzynie
Wykonawca prac geodezyjnych	Wiesław Paprocki
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	6640.1678.2021_9072 z dnia: 24-09-2021
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Wiesław Paprocki nr. uprawnień: 9051

UWAGI:

- Sprawdzić wszystkie rzędne terenu na budowie.
- Kable elektroenergetyczne układać zgodnie z normą N SEP-E 004.
- Kable elektroenergetyczne układać wg rzędnych docelowych terenu.
- Przy skrzyżowaniu z urządzeniami podziemnymi kable należy ułożyć w rurze osłonowej AROT SRS 75mm.
- Szczegóły montażu wg. opisu technicznego.
- Numeracja słupa według przykładowego oznaczenia: RG/6.1 - oznacza zasil. z rozdz. RG/obw. nr 6 nr słupa 1

