

Instalacja Oświetlenia Wewnętrznego

WYKONANIE INSTALACJI:

1. INSTALACJE OBIORCZE WYKONAĆ W UKŁADZIE TN-S.
2. OCHRONA OD PORĄŻEN PRZY DOTYKU POŚREDNIM – SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA I WŁĄCZNIKI RÓŻNOCIOWOPĄDOWE.
3. INSTALACJE WYKONAĆ W KORYTKACH KABLOWYCH NAD SUFITAMI PODWIESZANYMI ORAZ W BRUZZACH POD TYNKIEM; OSPRZĘT P/T.
4. INSTALACJE OŚWIETLIENIA WEWNĘTRZNEGO WYKONAĆ PRZEWODEM NX2H-J 3x1,5mm².
5. WYSOKOŚĆ MONTAŻOWA OSPRZĘTU OŚWIETLIENIOWEGO: – ŁĄCZNIKI OŚWIETLIENIA h=1,5m.
6. POWĄŻANIE OPRAW Z ŁĄCZNIKIEM OZNACZONO LITERAMI.
7. OZNACZENIE RG/1 OZNACZA OBWÓD NR.1 ZASILANY Z ROZDZIELNICZY RG.
8. WSZYSTKIE OPRAWY AWARYJNE ORAZ EWAKUACYJNE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DODATKOWYM PRZEWODEM DO PUSZKI INSTALACYJNEJ OBWODU OŚWIETLIENIOWEGO PODSTAWOWEGO DANEGO POMIESZCZENIA Z PRZED ŁĄCZNIKA.
9. PRZEJŚCIA KABLI I PRZEWODÓW PRZESZCZĄĆ PRZECIŻYWIWYMI USZCZELNIACZAMI.
10. RÓŻNOCYNNICZNI WENTYLATORÓW NALEŻY PORÓWNAĆ Z PROJEKTEM WENTYLACJI.
11. DOBÓR OPRAW OŚWIETLIENIOWYCH WEDŁUG OBLICZEŃ FOTOMETRYCZNYCH ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM PROJEKTU.

LEGENDA:

- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECNIKOWY PODWÓJNY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEDUNOWY PODWÓJNY 16A – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY ZMIENNY 16A – PODTYNKOWY
- PRZYCISZ STEROWNICZY PRZECIŻYWIWY WYL. PRĄDU
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY ŚWIECNIKOWY PODWÓJNY 16A; IP44 – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEDUNOWY PODWÓJNY 16A; IP44 – PODTYNKOWY
- ŁĄCZNIK INSTALACYJNY SCHODOWY ZMIENNY 16A; IP44 – PODTYNKOWY
- WENTYLATOR ZAŁĄCZANY WRAZ Z OŚWIETLIENIEM, DZIAŁAJĄCY 3 MINUTY PO WYŁĄCZENIU OŚWIETLIENIA
- ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG
- ROZDZIELNICA R1
- ROZDZIELNICA R2
- ROZDZIELNICA R3
- ROZDZIELNICA RK
- ROZDZIELNICA RRV
- B1 BETA SLIM 52 LED 40W
- D1 DLN 170 LED 20W 90D
- D2 DLN 170 LED 10W 60D
- F1 FAMA LED 27W
- F2 FAMA LED 32W
- M1 MEDIO MP LED 41W
- M2 MEDIO MP LED 54W
- P1 PDN 140 LED 8W 60D
- SP1 SIP PLATTER 600 LED OP 40W
- LVNC LOVATO NC 1W
- LVNO LOVATO NO 2W
- EW OPRAWA EWAKUACYJNA Z PIKTOGRAMEM 3W
- EW-Z OPRAWA AWARYJNA Z TERMOSTATEM 3W



		
WYKONAWCA:	BIURO OBSŁUGI INWESTYCJI – DANIEL ŁUKIANCZYK 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B tel.691-583-444, NP.743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl	
INWESTOR:	GMINA SĄDINKI 82-522 Sądinki ul. Władysława 12	
TYTUŁ PROJEKTU:	Budowa budynku przedszkola z grupą żłobkową Sądinki dz. nr. 256, 246/1 Gmina Sądinki	
AUTORY PROJEKTU:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Daniel Łukianczyk	POM/0322/PBE/18	
SPRZĄDZAJĄCY:	NR UPRAWNIEN:	PODPIS:
mgr inż. Bartosz Bednarczyk	POM/0299/PWSE/18	
NAZWA RYSUNKU:		
RZUT PARTERU – INSTALACJA OŚWIETLIENIA WEWNĘTRZNEGO		
SKALA:	DATA:	NR. RYSUNKU:
1:100	PB	10-02-2022 E03